aitex
textile research institute
Plaza Emilio Sala 1 – 1º
E-03801 Alcoy (Alicante)

Reacción al fuego

La Sociedad: **CONFORMADOS METALICOS DE GALICIA, S.A.**
POL. INDUSTRIAL AS GANDARAS
PARCELA 52
ES-36418 Atios - O Porriño - Pontevedra

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el Nº de informe 2016AN1425

aitex
textile research institute

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº 16AN1425

La muestra referenciada como

"CMG-C Y CMG-F"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2011 (equivalente a EN ISO 11925-2:2010) y UNE-EN 13823:2012 (equivalente a EN 13823:2010), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (equivalente a EN 13501-1:2007+A1:2009) como:

"B-s2,d0"

Alcoy, 30 de Junio de 2016.

Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA INNOVACIÓN